



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01/VTT/B/26

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **zawory grzejnikowe odcinające**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **zawory odcinające podwójne: TV.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Armatura wodnych instalacji centralnego ogrzewania o ciśnieniu nominalnym 1MPa (10bar) i max temperaturze wody 120°C.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Vario Term Sp. z o.o.; ul. Ogórkowa 96; 04-998 Warszawa, Polska.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**INSTYTUT ENERGETYKI
PION UŻYTKOWANIA ENERGII
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury (UGA)
ul. Wilcza 8, 26-610 Radom, Numer Akredytacji AB 143**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy.**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|----------------------|-------|
| Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego | Wymaganie spełnione | - |
| Sprawdzenie działania | Wymaganie spełnione | - |
| Sprawdzenie szczelności hydraulicznej | Szczelny | - |
| Sprawdzanie wytrzymałości hydraulicznej | Wymaganie spełnione | - |
| Sprawdzanie przepustowości armatury | Wymaganie spełnione | - |
| Sprawdzanie trwałości | Wymaganie spełnione | - |
| Przepustowość | Wymaganie spełnione | - |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Rafał Stanisławiak – Manager Techniczny

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa 09.03.2026 r.
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

Uwaga:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych powstała w oparciu o załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r.